

Интегрированная система безопасности
"Стрелец-Интеграл"

**Извещатель пожарный
ручной адресный
ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2**

Паспорт
СТФВ.425211.009 ПС
Ред.1.1

1 Общие сведения

1.1 Извещатель пожарный ручной адресный ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2 (далее – извещатель), предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.

Извещатели предназначены для работы в составе "Интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" с приемно-контрольным устройством "БСЛ240-И" (в дальнейшем ПКУ) и другими ПКУ с соответствующим протоколом обмена ПКУ – извещатель.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Усилие, прилагаемое к приводному элементу для перевода извещателя в режим "Пожар", - соответствует ГОСТ Р 53325.

2.2 Электропитание извещателя производится от сигнальной линии, подключенной к ПКУ.

2.3 Ток, потребляемый извещателем, составляет:

- в дежурном режиме не более 150 мкА;
- в режиме "Пожар" не более 6 мА.

2.4 Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 40° С до 70° С.

2.5 Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии относительной влажности воздуха $(93 \pm 3) \%$ при температуре плюс $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

2.6 Габаритные размеры извещателя: 105x100x45 мм.

2.7 Масса извещателя - не более 0,2 кг.

2.8 Средняя наработка на отказ извещателя - не менее 60000 ч.

2.9 Средний срок службы извещателя - не менее 10 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплектность извещателя соответствует приведенной в таблице 3.1.

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425211.009	Извещатель пожарный ручной адресный ИП 506-2-А ИПР-И исп. 2 Комплект принадлежностей: Шуруп универсальный 4×30 Дюбель пластмассовый Ключ (экстрактор) Памятка	1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 экз.
СТФВ.425211.009 ПС	Паспорт	1 экз.

4 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК



5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ТУ 26.30.50-064-23072522-2005 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня отгрузки потребителю предприятием - изготовителем.

5.3 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

5.4 В случае устранения неисправности в извещателе (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

22.05.19

Ред.1.1